

熊本県立大学環境共生西棟空調熱源その他改修工事 質問回答

NO	質問内容	回答
1	空冷ヒートポンプチラーの台数について、設計書(No. 3)では4台連結×1組、機器一覧表(M-04)では4台、(改修後)屋上平面詳細図(M-10)では4台連結×4組となっている。	冷却能力:180kWの機器の4台連結です。合計720kWとなります。